


### 3.улица Горького, 43г, строительство складских помещений, участок: 34:35:030118:183



Возможные точки подключения:

#### Водоснабжение:

Точка подключения расположена в районе ул.Горького. Возможное водопотребление – 5м<sup>3</sup>/сут. Давление в точке присоединения – 3,0кг/см<sup>2</sup>. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ≈270м.

#### Водоотведение:

Самотечный коллектор Ду300мм. Точка подключения в районе АЗС: ул.Горького, 41. Возможный объем сброса стоков – 5м<sup>3</sup>/сут. Отметка лотка в точке подключения – 21,70. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ≈250м.

Точки подключения и параметры трубопроводов в точке подключения уточнить на стадии разработки проектно-сметной документации.